

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74

fax. (844-2) 37-26-74

E-mail: info@fquz-volgoqrad.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(Заместитель главного врача)



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не ~~соответствии~~) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№ 2142

от 05.12.2016

на основании заявления от 13.10.2016 г. Входящий № 3647

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР»

**Юридический адрес:** 461343, область Оренбургская, район Беляевский, поселок Дубенский, улица Советская, 17.

**ИНН** 3446013147, **ОГРН** 1023404241893

**Заявленный вид продукции:**

Гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Гипс Актив», гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Пласт».

**Код ТН ВЭД** 2520 10 000

**Фактический адрес производства:**

400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 36. (Российская Федерация).

**Рассмотрены:**

**1. Документы:**

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 1023404241893;
- ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем», ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм. 1-9 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия»;
- рецептуры для производства продукции: Гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Гипс Актив», «ВОЛМА-Пласт»;
- макет этикетки (упаковки);
- паспорта качества на гипсовую штукатурку «ВОЛМА-Гипс Актив», гипсовую штукатурку «ВОЛМА-Пласт»;
- копия паспорта качества, сертификата соответствия, листа безопасности, технической информации на составные компоненты;
- инструкция по применению;

- акт отбора образцов (проб) от 13.10.2016 г.

## **2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

- Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 34100 от 03.11.2016 г.

### **Установлено:**

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Также представлен лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.07.2013г., основной государственный регистрационный номер №1023404241893. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» постановлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН № 3446013147.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Профиль врачей экспертов соответствует предмету проведенной экспертизы. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция (Гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Гипс Актив», гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Пласт») изготовлена в соответствии с ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем», ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм. 1-9 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия». Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА-ВТР».

Представленный образец - гипсовой штукатурки «ВОЛМА-Гипс Актив», гипсовой штукатурки «ВОЛМА-Пласт», по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$   $^{232}\text{Th}$   $^{40}\text{K}$ ) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и соответствует I классу строительных материалов, которые могут использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

### **Область применения:**

«ВОЛМА-Гипс Актив» предназначена для выполнения внутренних однослойных гипсовых штукатурок на потолках и стенах с помощью штукатурного агрегата, а также для доведения поверхности до глянца без дополнительного шпаклевания перед нанесением декоративных покрытий (красок, декоративных составов, обоев и т.п.). «ВОЛМА-Гипс Актив» применяется внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой до +5 до +30<sup>0</sup>С. «ВОЛМА-Пласт» для выравнивания стен и потолков перед финишным шпаклеванием, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30<sup>0</sup>С. Для ручного нанесения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем», ТУ 5745-002-78667917-2005 с изм. 1-9 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия», и инструкции по применению. Мешки с сухой штукатурной смесью «ВОЛМА-Гипс Актив»

«ВОЛМА – Пласт» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Информация, наносимая на этикетку: наименование страны, предприятие-изготовитель, юридический адрес, номер телефона, наименование продукции, область применения, состав, способ применения, меры предосторожности, описание опасности, объем, партия, срок годности, дата изготовления, обозначение настоящих ТУ.

**Заявленный вид продукции:**

Гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Гипс Актив», гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Пласт» по результатам радиологических испытаний

соответствуют: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) Глава II, раздел 11; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» с целью:

Подтверждения соответствия (~~не соответствия~~) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2 данного заключения.

Исполнитель:

/Врач отделения ОНКГ /  
должность

Быхалова Ю.А. /  
ФИО



подпись